

Государственное казенное общеобразовательное учреждение Ростовской области  
«Гуковская специальная школа-интернат № 12»

АКТ № 534 от « 10 » августа 2017 года

допуска в эксплуатацию сезонной котельной  
ГКОУ РО Гуковской школы-интерната № 12

Акт составлен комиссией в составе:

Председатель комиссии – директор ГКОУ РО Гуковской школы-интерната № 12

И.Р. Сейфулина

Члены комиссии:

заместитель директора по АХЧ – Т.В. Калашникова

экономист – М.А. Горюнова

в том, что произведена проверка документации и осмотр котельной для допуска в эксплуатацию в отопительный сезон 2017-2018гг.

1. При проверке установлено:

1.1. Состав и характеристика оборудования:

1.1.1 Общая установленная мощность котельной: 1,12 Гкал/ч

1.1.2 Количество, тип котлов: 3 шт., «Универсал»

1.1.3 Вид топлива: уголь

1.1.4 Параметры теплоносителя: Рпр 3 кгс/мс 2 Робр 2 ктс/см 2

температурный режим 70-95

1.2 План подготовки котельной к работе в ОЗП 2016-2017г.: имеется

1.3 Имеющиеся лицензии, выданные владельцу котельной: не требуется

1.4 Заводские паспорта, теплообменные аппаратуры, арматура, приборы и средства измерения: имеются

1.5 Технические паспорта зданий и сооружений: имеются

1.6 Сведения о проведении сварочных и монтажных работ: имеются

1.7 Эксплуатационные паспорта на трубопроводы в котельной и тепловые сети: имеются

1.8 Акты и отметки в паспортах о техническом освидетельствовании котельных установок, теплообменных аппаратах, баках, дезараторов: имеются

- 1.9 Акты и отметки в паспортах о проведении гидравлических испытаний трубопроводов в котельной и наружных тепловых сетях: имеются Гидравлические испытания проведены: 10 августа 2017 г.
- 1.10 Акты о проведении чистки котлов и трубопроводов: имеются
- 1.11 Ревизия запорной арматуры проведена: 10 августа 2017 г.
- 1.12 Акты испытаний устройств, обеспечивающих взрывоопасность, молниезащиту, пожароопасность: имеются
- 1.13 Акты испытания систем отопления, вентиляции котельной: имеются
- 1.14 Акты допуска Ростехнадзора о допуске в эксплуатацию котельного оборудования, трубопроводы (на которые распространяются требования ГТН) и газового хозяйства: не требуется
- 1.15 Газоходы котельной прочищены: Акт осмотра специализированной организацией: ООО «Вита» от 31.07.2017 г.
- 1.16 Режимы карты котлов: имеются
- 1.17 Температурный график регулирования работы теплосети (котельной): имеется
- 1.18 Акт комплексного обслуживания котельной: имеется
- 1.19 Ответственным лицом за исправное состояние и безопасную эксплуатацию теплоэнергетического оборудования назначен: заместитель директора по АХЧ  
Т.В. Калашникова
- 1.20 Оперативный, оперативно-ремонтный персонал: имеется
- 1.21 Документы, подтверждающие прохождение проверки действующих правил инструктажей персоналом котельной: имеются
- 1.22 Программы прогрева пуска оборудования и тепловых сетей: имеются
- 1.23 Состояние защитных средств, их достаточность: удовлетворительное, имеется
- 1.24 Наличие документации:
- 1.24.1 Утвержденной принципиальной схемы: имеется
- 1.24.2 Должностных инструкций: имеются
- 1.24.3 Инструкции по технике безопасности: имеются
- 1.24.4 Инструкции по пожарной безопасности: имеются
- 1.24.5 Список лиц, имеющих право выдачи нарядов, оперативных переключений: имеется
- 1.25 Наличие журналов:
- 1.25.1 оперативного: имеется
- 1.25.2 распоряжений: имеется
- 1.25.3 проверка знаний: имеется

- 1.25.4 учета выдачи нарядов-допусков: имеется
- 1.25.5 учета приборов КИПиА: имеется
- 1.25.6 учета дефектов: имеется
- 1.26 Лимит на топливо: имеется
- 1.27 Договор на поставку топлива: имеется
- 1.28 Нормативный запас твердого топлива: имеется
- 1.29 Техническое состояние: соответствует правилам и нормам
- 1.29.1 Котельное оборудование: в исправном состоянии
- 1.29.2 Техническое состояние: соответствует правилам и нормам

Котельная осмотрена в присутствии Государственного инспектора Ростовского территориального отдела по надзору за тепловыми установками и сетями Северо-Кавказского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору - А.И. Иванова.

2. Заключение о допуске в эксплуатацию:

**Котельная отвечает установленным требованиям и допускается в эксплуатацию в отопительный период 2017-2018гг. Акт допуска действителен до 01.05.2018 года.**

Председатель комиссии:

директор ГКОУ РО Гуковской  
школы-интерната № 12



И.Р. Сейфулина

Члены комиссии:

заместитель директора по АХЧ

Т.В. Калашникова

экономист

М.А. Горюнова

Государственный инспектор Ростовского  
территориального отдела по надзору за тепловыми  
установками и сетями  
Северо-Кавказского управления  
Федеральной службы по экологическому, технологическому  
и атомному надзору



А.И. Иванов