



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
(РОСПОТРЕБНАДЗОР)

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Территориальный отдел Управления Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Ростовской области в городах
Каменске-Шахтинском, Донецке, Гуково, Зверево, Красный
Сулин, Красносулинском и Каменском районах

ул. Пушкина, д. 79, г. Каменск-Шахтинский,
Ростовская область, 347810
тел. (863 65) 7-99-96, E-mail: rpm49@donpac.ru
ОКПО 76921493 ОГРН 1056167010008
ИНН 6167080043 КПП 616701001

07.08.2017

№ 26-120/ 830

Председателю межведомственной
комиссии по подготовке и
приемке общеобразовательных
организаций к новому учебному
году

Директору ГКОУ РО
«Гуковская специальная школа-
интернат № 12»
Сейфулиной И.Р.

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в городах Каменске-Шахтинском, Донецке, Гуково, Зверево, Красный Сулин, Красносулинском и Каменском районах, в целях реализации мероприятий по обеспечению эффективной подготовки образовательных учреждений к новому учебному году, обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия в 2017-2018 учебном году направляет информацию об основных нарушениях организации учебного процесса, выявленных в ходе внеплановых проверок в 2016-2017 г.

При проведении внеплановой проверки в 2016 г. выявлено, что предписание № 134_ от 13.05. не выполнено в полном объеме

- Спальни не рассчитаны на 4 человека, имеются 10 спальных помещений, рассчитанные от 6 до 10 спальных мест.
- в спортивном зале отсутствует приточно-вытяжная вентиляция
- Медицинский пункт размещается не в изолированном блоке. Изолятор не отделяется от остальных помещений медицинского пункта шлюзом с умывальником, не имеет самостоятельный выход на участок.
- Планировочное решение здания, не обеспечивает четкое деление здания на две основные функциональные группы помещений (учебно-жилую и общешкольную).
- При спальных помещениях не везде имеются санузлы, комнаты для чистки одежды и обуви.

Выдано предписание об устранении вышеперечисленных нарушений в срок до 15.09.2017

В связи с вышеизложенным предлагаю взять под личный контроль выполнение мероприятий по подготовке школы- интерната к началу работы, не допускать работу учреждения при наличии грубых нарушений требований санитарного законодательства к условиям обучения

Зам. начальника территориального отдела
Управления Роспотребнадзора
по Ростовской области в городах
Каменске-Шахтинском, Донецке,
Гуково, Зверево, Красный Сулин,
Красносулинском и Каменском районах

Т.Н.Садовская

Сейфулина